


«Затверджено»
уповноваженою особою
КНП «МКЛ № 13» ХМР
Наталія БЕЗБОРОВА
20.03.2025р. 

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(на вимогу постанови КМУ від 11.10.2016 №710)

ЗАКУПІВЛЯ UA-2025-03-20-009348-a

Послуги з технічного обслуговування обладнання системи лікувального газопостачання (Технічне обслуговування компресора Atlas Copco GA-37FF - 50421000-2; Технічне обслуговування компресора Atlas Copco GA-37FF- 50421000-2; Технічне обслуговування Системи очищення конденсату Atlas Copco OSC 300-50421000-2; Технічне обслуговування генератора кисню AS-L-50421000-2; Інші супутні послуги - 50421000-2), код згідно ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 50420000-5-Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Обґрунтування доцільності закупівлі. Основна мета Підприємства – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, у т. ч. первинною, вторинною (спеціалізованою) та невідкладною. Основними завданнями Підприємства є: забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій первинній, амбулаторній, вторинній (спеціалізованій), стаціонарній, невідкладній та паліативній стаціонарній медичній допомозі; забезпечення якісного обстеження, лікування, забезпечення взаємодії з установами соціального захисту, іншими закладами і установами, громадськими організаціями та фондами, що пропонують свою допомогу у вирішенні питань медико-соціальної допомоги пацієнту, підтримка волонтерського руху для здійснення безкоштовного догляду за пацієнтом, На виконання поставлених завдань Підприємство здійснює функції, в т. ч. але не виключно: - надання лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги амбулаторно (у тому числі в умовах денного стаціонару), вдома та в умовах стаціонару згідно чинного законодавства, включаючи всі види медичної допомоги, що надаються з дотриманням вимог Програми медичних гарантій в межах договорів, укладених між Підприємством та органом, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. На виконання визначених цим Статутом завдань та функцій, Підприємство здійснює наступні види діяльності: Діяльність лікарняних закладів; Спеціалізована медична практика; Інша діяльність у сфері охорони здоров'я; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Підприємство має право займатися іншою господарською діяльністю, в т. ч. непрофільною та іншими видами діяльності, які відповідають меті Підприємства та чинному законодавству.

- Існує нагальна потреба у закупівлі послуги з технічного обслуговування обладнання на території лікарні, а саме: *Послуги з технічного обслуговування обладнання системи лікувального газопостачання (Технічне обслуговування компресора Atlas Copco GA-37FF - 50421000-2; Технічне обслуговування компресора Atlas Copco GA-37FF- 50421000-2; Технічне обслуговування Системи очищення конденсату Atlas Copco OSC 300-50421000-2; Технічне обслуговування генератора кисню AS-L-50421000-2; Інші супутні послуги*

-Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до рапорту відповідальної особи вх. №267 від 06.02.2025р а саме :

• - Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

- Технічне обслуговування проводиться за місцем розташування обладнання на території замовника та відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.
- 2. Технічне обслуговування обладнання повинно проводитись новими запчастинами, що рекомендовані заводом-виробником у відповідності до парт-листів (перелік деталей) на обладнання, яке є предметом закупівлі.
- 3. Виконавець повинен надати гарантійний термін 6 місяців після проведенні технічного обслуговування обладнання.
- 4. Для забезпечення безаварійної роботи обладнання необхідно провести технічне обслуговування наступного обладнання:

ПЕРЕЛІК

№	Назва обладнання	Кількість одиниць	Вид робіт	Періодичність проведення робіт
1	Компресор Atlas Copco GA-37FF	2	технічне обслуговування	кожні 4 000 м/год*
2	Компресор Atlas Copco GA-37FF	1	технічне обслуговування	кожні 8 000 м/год*
3	Система очищення конденсату Atlas Copco OSC 300	2	технічне обслуговування	кожні 4 000 м/год*
4	Генератор кисню AS-L	1	технічне обслуговування та ремонт	кожні 8 000 м/год*
ІНШІ СУПУТНІ ПОСЛУГИ:				
5	Прилад автоматичного ввімкнення резервного джерела забезпечення кисню	1	налаштування та регулювання	один раз на рік
6	Послуги налаштування та виведення в штатний режим роботи медичного обладнання	4	відповідно до інструкції з експлуатації	за потребою

* - період (графік) проведення робіт залежить від напрацьованого ресурсу обладнання.

Технічне обслуговування компресора Atlas Copco GA-37FF, що проводиться кожні 4 000 м/год. роботи та включає наступне:

- виконання всіх робіт по ЩТО;
- огляд і чистка зовнішніх поверхонь модулів охолоджувача оливи і газу;
- огляд і чистка зовнішніх поверхонь модуля вбудованого осушувача;
- перевірка працездатності вбудованого осушувача та його заміна при потребі;
- перевірка працездатності та заміна ремкомплекту конденсатовідвідника при потребі;
- повна підтяжка з'єднань сполучених та контактних;
- перевірка спрацювання захисних налаштувань;
- перевірка приборів системи КВПіА;
- розбирання і перевірка працездатності електромагнітних клапанів;
- промивання спеціалізованою рідиною системи циркуляції оливи;
- перевірка працездатності зворотного клапана мінімального тиску;
- заміна повітряного фільтра компресора;
- заміна повітряно-оливного сепаратора;
- заміна оливного фільтра компресора;

- заміна оливи;
- перевірка працездатності впускного клапана;
- перевірка працездатності дренажного клапана;
- перевірка працездатності термостатичного клапана;
- перевірка працездатності розвантажувального клапана;
- підтримання працездатності та оплата GSM-системи;
- діагностика стискаючих елементів компресорів (вимірювання шумових та вібраційних коливань);
- перевірка вологості повітря на виході (вимірювання точки роси);
- вимірювання опору ізоляції двигуна головного приводу компресора.

Технічне обслуговування компресора Atlas Copco GA-37FF, що проводиться кожні 8 000 м/год. роботи та включає наступне:

- виконання всіх робіт по ЩТО;
- огляд і чистка зовнішніх поверхонь модулів охолоджувача оливи і газу;
- огляд і чистка зовнішніх поверхонь модуля вбудованого осушувача;
- перевірка працездатності вбудованого осушувача та його заміна при потребі;
- перевірка працездатності та заміна ремкомплекту конденсатвідвідника при потребі;
- повна підтяжка з'єднань сполучених та контактних;
- перевірка спрацьовування захисних налаштувань;
- перевірка приборів системи КВПіА;
- розбирання і ревізія електромагнітних клапанів;
- промивання спеціалізованою рідиною системи циркуляції оливи;
- заміна ремкомплекту зворотного клапана мінімального тиску;
- заміна повітряного фільтру компресора;
- заміна повітряно-оливного сепаратора;
- заміна оливного фільтру компресора;
- заміна оливи;
- заміна ремкомплекту впускного клапана;
- заміна ремкомплекту дренажного клапана;
- заміна ремкомплекту термостатичного клапана;
- заміна ремкомплекту розвантажувального клапана;
- підтримання працездатності та оплата GSM-системи;
- діагностика стискаючих елементів компресорів (вимірювання шумових та вібраційних коливань);
- перевірка вологості повітря на виході (вимірювання точки роси);
- вимірювання опору ізоляції двигуна головного приводу компресора.

Технічне обслуговування Система очищення конденсату Atlas Copco OSC 300 проводиться кожні 4 000 м/год. роботи або 2 рази на рік та включає наступне:

- заміна сервісного комплекту блоку очистки конденсату OSC 300.

Технічне обслуговування, що проводиться кожні 8000 м/год. роботи та ремонт генератора кисню AS- L включає наступне:

- заміна картриджів магістральних фільтрів;
- заміна комплекту картриджів глушників;
- заміна ремкомплекту регулятора тиску вхідного потоку повітря;
- заміна ремкомплекту відсічного клапану;
- перевірка працездатності клапанної групи;
- перевірка параметрів концентрації кисню;
- перевірка параметрів тиску у циклі адсорбції;
- перевірка параметрів працездатності газоаналізатора;
- перевірка параметрів аварійної сигналізації;
- перевірка працездатності систем КВПіА;
- перевірка з'єднань на герметичність;

- підтримання працездатності та оплата системи GSM-системи.

Прилад автоматичного ввімкнення резервного джерела забезпечення кисню потребує проведення регулювання та налаштування один раз на рік, з перевіркою на герметичність всіх сполучних з'єднань акустичним способом, тобто без зупинки обладнання.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Закупівля здійснюється за кошти НСЗУ фонда. на 2025 рік та становить 850000,00 грн.

- В зв'язу із відсутністю офіційної статистичної інформації щодо цін на ринку на зазначений товар, Замовником було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах та згідно комерційних пропозицій від учасників торгів. Окрім того, з метою об'єктивного визначення очікуваної вартості був здійснений аналіз ринку через систему Prozorro.

Погоджено



Директор Алла БОБЕЙКО